



UWAGI:

1. Przewody instalacji centralnego ogrzewania wykonąć z rur stalowych zaciskanych typu SteelPress;
2. Grzejniki mocować do ścian za pomocą zawiesi w odległości 10cm od grzejnika do lica ściany;
3. Podejścia do grzejników wykonąć z rur stalowych o śr. 15x1,2;
4. Przewody poziome prowadzone na poziomie piwnic i korytarza zaizolować otulinami z wełny mineralnej w płaszczu aluminiowym;
5. Sposób prowadzenia przewodów pokazano na rzutach poszczególnych kondygnacji – rysunki nr: S-02...S-03;
6. Ostateczne usytuowanie i rozmiary grzejników należy ustalić z lokatorami i projektantem przed rozpoczęciem robót montażowych.

LEGENDA:

H4/L/5
20°C $\phi = 718\text{W}$

Numer pomieszczenia [H4/L/5]
Obliczeniowa temperatura w okresie zimowym
Wymagane zapotrzebowanie energii w okresie zimowym

Grzejnik zaworowy stalowy
dwupłytkowy, dł.800mm, wys. 500mm

Grzejnik łazienkowy stalowy

2x15x1.2

Przewód zasilający i powrotny ze stali zaciskanej 15x1,2mm

Odpoiwietrznik automatyczny

Zawór grzejnikowy termostaticzny
Zawór grzejnikowy powrotny
Kulowy zawór odcinający
Pion instalacji centralnego
ogrzewania

Pion instalacji centralnego ogrzewania

	
4 BLUE Wojciech Rykowski http://www/4blue.com.pl 41-605 Świętochłowice ul.E.Imieli 13	
INWESTOR Wspólnota Mieszkaniowa w Gliwicach przy ul. Harcerskiej 4 44-102 Gliwice ul.Harcerska 4	
JEDNOSTKA PROJEKTOWA 4 BLUE Wojciech Rykowski 41-605 Świętochłowice ul. E.Imieli 13 TEL.600-504-540	
TEMAT OPRACOWANIA PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZU W CELU ZAMONTOWANIA KONDENSACYJNYCH- DWUFUNKCYJNYCH KOTŁÓW GAZOWYCH Z ZAMKNIĘTĄ KOMORĄ SPALANIA WRAZ Z BUDOWĄ ETAŻOWEJ INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA I DOBUDOWĄ PRZEWODÓW SPALINOWYCH W BUDYNKU PRZY UL. HARCERSKIEJ 4 W GŁIWICACH	
PROJEKTANT mgr inż. Wojciech Rykowski SLK/5450/PWOS/14	
SPRACOWUJĄCY inż. Stanisław Boduszek 586/93	
NAZWA PRZEBIEGU Rozwinięcie instalacji centralnego ogrzewania	FAZA Proj. budowlany
DATA 08.2019	NR PRZEBIEGU S-03 SKŁA _____