

(pieczęć Rej. Zakł. Usług Kominiarskich)

Gliwice, dnia 21-02-2019 r.

Opinia № 0080

z wyników przeprowadzonych oględzin - sprawdzenia stanu technicznego urządzeń kominowych


w Gliwicach ul. Wita Stwosza

Nr. 30

Ob. Inwentaryzacja przewodów kominowych i podłączeń

sporządzona przez posiadającego wymagane uprawnienia pracownika Sp-ri mistrza kominiarskiego.

Ob. Brix Marcin, Handzlik Zbigniew



1. Wskazania miejsca na podłączenie³
2. Ustalenie prawidłowości podłączenia³
3. Ustalenia przyczyn wadliwego działania³

W związku z czym stwierdza się co następuje:

1. Drożności poszczególnych przewodów kominowych są prawidłowe w stosunku do aktualnych podłączeń.
2. Pilnie zamurować otwór w kominie po byłym podłączeniu pieca w pokoju m.nr; 3 – zagrożenie p-poż. (komin wspólny z kotłem COW m.nr; 1).
3. Brak wentylacji w kuchni m.nr; 1 – wentylator mechaniczny wyprowadzony przez ścianę budynku.
4. Podłączenia wentylacji do wspólnego przewodu kominowego są niezgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami.

(wymienić sposób usunięcia przyczyny wadliwego działania)

W oparciu o n/w przepisy przewody od urządzeń dymowych podlegają obowiązkowemu czyszczeniu min. 4 razy w roku, przewody spalinowe min. 2 raz w roku, a przewody wentylacyjne min. 1 raz w roku.

Inne uwagi:

Opinię sporządzono w oparciu o: Ustawę z dn. 07.VII.1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 243 poz.1623 z 2010 r.). Ustawę o ochronie p /poż. (Dz. U. Nr.109 poz. 719 z dnia 07. VI. 2010 r.) oraz wydane na ich podstawie przepisy wykonawcze i obowiązujące normy.

Opinia odzwierciedla faktyczny stan techniczny przewodów kominowych i podłączeń urządzeń kominowych w dniu kontroli. Sporządzona została w 3 egz. po 1 egz. dla stron

Potwierdzenie odbioru opinii:

Opiniodawca
(uprawniony rej. mistrz kominiarski)

dnia r. podpis

Uwaga:



1. Po wykonaniu proponowanych rozwiązań, należy zgłosić do odbioru prawidłowości wykonania i funkcjonowania urządzeń kominowych
2. Szkic orientacyjny na odwrocie
3. Właściwe podkreślić

BIEROWNIA ZAKŁADU
Mistrz Kominiarski
(podpis i pieczęć)
Grigor Cwienk

Szkic orientacyjny

UL. WITA STWOSZA

SPÓŁDZIELNIA PRACY KOMINIARZY
41-200 Sosnowiec, ul. Głowackiego 9
ZAKŁAD REJONOWY nr 26
Gliwice, ul. Wieczorka 18-20
tel./fax 32 231 14 91



WK - went. kuchni
WT - went. łazienki
WP - went. powł.
CW - kocioł węglowy

KIEROWNIK ZAKŁADU
Mistrz Kominiarski
Krystian Górecki