

Korporacja
jako stowarzyszenie
ogólnokrajowe
zrzesza poprzez swoje
oddziały terenowe
osoby prawne i fizyczne
świadczące usługi
kominarskie
na obszarze R.P.

+

Celem korporacji jest

Obrona interesów
swoich członków oraz
reprezentowanie ich
w kraju i za granicą

+

Podnoszenie etyki
zawodu i godności
rzemiosła
kominarskiego

+

Doskonalenie
kwalifikacji
zawodowych

+

Współdziałanie
w zakresie:

poprawy stanu
bocz. p.pożarowego

zapobiegania
zatruciom
i wybuchom gazów

racjonalnego
gospodarowania
paliwami

ochrony środowiska
naturalnego

+

ZAKŁAD KOMINIARSKI
Roman Piekietko
32-602 Oświęcim, ul. Dąbrowskiego 79
tel. 601 98 77 31
NIP 549-102-79-90 R-070566052

15. MAJ, 2019

Z O.O.

MS/K

14.05.2019

(pieczęć zakładu usługowego)

Opinia Nr 115/19

z wyników przeprowadzonych oględzin - ekspertyzy urządzeń grzewczo-kominowych
w budynku przy ul. Korwaka nr 19 w Cielmicy

dotycząca urządzeń grzewczo-kominowych użytkowanych przez

SBM UTD 3 2014-4

sporządzona przez posiadającego wymagane uprawnienia mistrza kominarskiego

Pana Roman Piekietko w celu

1. Wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podłączenie³
2. Ustalenia prawidłowości podłączenia³
3. Ustalenia przyczyn wadliwego działania urządzeń³

W związku z powyższym stwierdzam co następuje:

Podjęto decyzję o przeprowadzeniu
kontrolnych oględzin i wyznaczeniu
miękkich podłączeniach i wspólnie
do jednego przewodu niegodnie
z przepisami.

Wymienić sposób usunięcia przyczyny wadliwego działania

Inne uwagi

Opinię sporządzono w oparciu o : Ustawę Prawo budowlane z dnia 07.07.1994r. (Dz.U.Nr 89 poz. 414),

Ustawę o Ochronie p.poż. z dnia 24.08.1991r. (Dz.U.Nr 81 poz.351) w tym Rozp. Ministra Spraw Wewnętrznych
z dnia 03.11.1992r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów
(Dz.U.Nr 92 poz. 460).

W oparciu o w/w przepisy przewody spalinowe (od urządzeń gazowych) podlegają
obowiązkowi czyszczenia minimum 2 razy w roku, natomiast przewody wentylacyjne
minimum 1 raz w roku.

Opinię sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla 2014-4

a/o.

Potwierdzenie odbioru opinii:


dnia 14.05.2019 podpis

Opiniodawca
(uprawniony mistrz kominarski)

Uwagi:

1. Po dokonaniu proponowanych rozwiązań, należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowości wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo-kominowych.
2. Szkielet orientacyjny na odwrocie.

Dyplomowany Mistrz Kominarski
Roman Piekietko
Nr upr. 1963/95
pieczęć i podpis



6		- WK12
5		- WK113
4		- Wygodni 1
3		- WK11.1
2		- CO1111.1
1		- pp. kar113

nl. Kossaka 19/1, 2, 3.

WK - went. Kndani
pp. - piec panceri.

dyplomowany Mistrz Kominarski
Roman Pienicko
Nr upr 1963/85