



UWAGI:

- Przewody instalacji centralnego ogrzewania wykonać z rur stalowych zaciskanych typu SteelPress;
- Grzejniki mocować do ścian za pomocą zawiesi w odległości 10cm od grzejnika do lica ściany;
- Podejścia do grzejników wykonać z rur stalowych o śr. 15x1,2;
- Przewody poziome prowadzone na poziomie piwnic i korytarza zaizolować otulinami z wełny mineralnej w płaszczu aluminiowym;
- Sposób prowadzenia przewodów pokazano na rzutach poszczególnych kondygnacji – rysunki nr: S-01...S-04;.
- Szafki z licznikami należy zamontować tak, aby nie przeszkadzały w komunikacji. Zaleca się częściowe wkucie szafek w ściany.

LEGENDA:

- Numer pomieszczenia [M1/2]
Obliczeniowa temperatura w okresie zimowym
Wymagane zapotrzebowanie energii w okresie zimowym
Grzejnik zaworowy stalowy
dwuportowy, dł.800mm, wys. 500mm
- Grzejnik łazienkowy stalowy
- Przewód zasilający i powrotny ze stali zaciskanej 15x1,2mm
- Odpowietrznik automatyczny
Szafka rozdzielaczowa pojedyncza z zabudowanymi ciepłomierzami i zaworami regulacyjnymi
Zawór grzejnikowy termostatyczny
Zawór grzejnikowy powrotny
Kulowy zawór odcinający
Pion instalacji centralnego ogrzewania

4 BLUE Wojciech Ryłowski
<http://www.4blue.com.pl>
41-605 Świętochłowice ul.E.Imieli 13

INWESTOR
Wspólnota Mieszkaniowa w Gliwicach przy ul.Brzozowej 34-34A
44-100 Gliwice ul. Brzozowa 34-34A

JEDNOSTKA PROJEKTOWA
4 BLUE Wojciech Ryłowski
41-605 Świętochłowice ul. E.Imieli 13

TEMAT OPACZNIANIA
PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA NIERUCHOMOŚCI PRZY UL.BRZOZOWEJ 34-34A W GLIWICACH

PROJEKTANT
mgr inż. Wojciech Ryłowski SLK/5450/PWOS/14

SPRZĄDZAJĄCY
inż. Stanisław Boduszek 586/93

OPRACOWANIE
mgr inż. Karolina Wojtasik

NAZWA RYSUNKU
Rozwinięcie instalacji centralnego ogrzewania

DATA
05.2020

NR RYSUNKU
S-05

SKALA
