




doprowadzenie do lokalu
M1/Brzozowa 34A




doprowadzenie do lokalu
M2/Brzozowa 34A




doprowadzenie do lokalu
M3/Brzozowa 34A




doprowadzenie do lokalu
M4/Brzozowa 34A




doprowadzenie do lokalu
M5/Brzozowa 34A




doprowadzenie do lokalu
M6/Brzozowa 34A




doprowadzenie do lokalu
M7/Brzozowa 34A




doprowadzenie do lokalu
M8/Brzozowa 34A




doprowadzenie do lokalu
M9/Brzozowa 34A




doprowadzenie do lokalu
M1/Brzozowa 34




doprowadzenie do lokalu
M2/Brzozowa 34




doprowadzenie do lokalu
M3/Brzozowa 34




doprowadzenie do lokalu
M4/Brzozowa 34




doprowadzenie do lokalu
M5/Brzozowa 34




doprowadzenie do lokalu
M6/Brzozowa 34




doprowadzenie do lokalu
M7/Brzozowa 34



doprowadzenie do lokalu
M8/Brzozowa 34



doprowadzenie do lokalu
M9/Brzozowa 34



LEGENDA:

- licznik ciepła
- czujnik powrotu
- filtr siatkowy
- zawór kulowy
- zawór kulowy ze spustem
- zawór równoważący Hydrocontrol MTR HF

Nastawy zaworów równoważących

Brzozowa 34A:

- 1 - DN15, N: 0.80
- 2 - DN15 N: 0.45
- 3 - DN15 N: 1.30
- 4 - DN20 N: 1.30
- 5 - DN20 N: 0.45
- 6 - DN15 N: 1.30
- 7 - DN20 N: 3.80
- 8 - DN20 N: 1.60
- 9 - DN20 N: 3.00

Brzozowa 34A:

- 10 - DN15, N: 1.50
- 11 - DN15 N: 1.60
- 12 - DN15 N: 1.30
- 13 - DN20 N: 2.30
- 14 - DN20 N: 1.10
- 15 - DN15 N: 1.50
- 16 - DN20 N: 3.90
- 17 - DN20 N: 2.10
- 18 - DN20 N: 3.60



4 BLUE Wojciech Ryłowski
<http://www.4blue.com.pl>
41-605 Świętochłowice ul.E.Imieli 13

INWESTOR

Wspólnota Mieszkaniowa w Gliwicach przy ul.Brzozowej 34-34A
44-100 Gliwice ul. Brzozowa 34-34A

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

4 BLUE Wojciech Ryłowski
41-605 Świętochłowice ul. E.Imieli 13

TEMAT OPRACOWANIA

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI CENTRALNEGO
OGRZEWANIA NIERUCHOMOŚCI PRZY UL.BRZOZOWEJ 34-34A
W GLIWICACH

PROJEKTANT

mgr inż. Wojciech Ryłowski SLK/5450/PWOS/14

SPRAWDZAJĄCY

inż. Stanisław Boduszek 586/93

OPRACOWANIE

mgr inż. Karolina Wojtasik

NAZWA RYSUNKU

**Schemat rozwiązań
szafek z ciepłomierzami**

DATA

05.2020

NR RYSUNKU

S-06

SKALA
