



**UWAGI:**

1. Rozpatrywać z rysunkiem przekroju: S02;
2. Posadzke należy wykonać z płytek ceramicznych - gres techniczny o spadku 1% w kierunku istniejącej studzienki schładzającej;
3. Ściany należy otynkować na gładko i pomalować farbą zmywalną na kolor jasny;
4. Osadzić drzwi stalowe otwierane na zewnątrz;
5. Umieszczenie oraz wymiary wymiennika ciepła przyjęto poglądowo - ostępczne usytuowanie według odrębnego opracowania;
6. Dokładny poziom oraz przebieg istniejącej kanalizacji sanitarnej należy zweryfikować na budowie;



4 BLUE Wojciech Ryłowski  
<http://www/4blue.com.pl>  
 41-605 Świętochłowice ul. E. Imieli 13

**INWESTOR**  
 Wspólnota Mieszkaniowa w Gliwicach przy ul. Brzozowa 36,  
 44-102 Gliwice ul. Brzozowa 36

**JEDNOSTKA PROJEKTOWA**  
**4 BLUE Wojciech Ryłowski**  
**41-605 Świętochłowice ul. E. Imieli 13**

**TEMAT OPRACOWANIA**  
 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY BUDOWY WĘZŁA CIEPŁEGO  
 WRAZ Z POMIESZCZENIEM STACJI WYMIENNIKÓW CIEPŁA W CELU  
 PODŁĄCZENIA DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ PEC  
 NIERUCHOMOŚCI PRZY UL. BRZOSZEJ 36 W GLIWICACH

**PROJEKTANT**  
 mgr inż. Wojciech Ryłowski SLK/5450/PWOS/14

**SPRAWDZAJĄCY**  
 inż. Stanisław Boduszek 586/93

**OPRACOWANIE**  
 mgr inż. Karolina Wojtasik

**NAZWA RYSUNKU**  
**Rzut pomieszczenia  
 węzła ciepłego**

**DATA** 03.2020      **NR RYSUNKU** W-01      **SKALA** -----