

DANE DO DOBORU URZĄDZEŃ WĘZŁA CIEPLNEGO

dla obiektu .. budynek mieszkalno-usługowy, ul. Chorzowska 38-40, Gliwice

	jednostka	wielkość
Obliczeniowe sumaryczne zapotrzebowanie ciepła	kW	155
Zapotrzebowanie ciepła	co	kW
	ccw	kW
	wentylacja	kW
	Inne potrzeby	kW
Obliczeniowa temperatura wody sieciowej - zima	wypełnia PEC	135/75 °C
Obliczeniowa temperatura wody sieciowej - lato	wypełnia PEC	65/35 °C
Sumaryczny obliczeniowy przepływ wody sieciowej	m ³ /h	
Przepływ wody sieciowej dla co	m ³ /h	
Przepływ wody sieciowej dla wentylacji	m ³ /h	
Przepływ wody sieciowej dla c.w.u. - zima	m ³ /h	
Przepływ wody sieciowej dla c.w.u. - lato	m ³ /h	
Obliczeniowa temperatura wody instalacyjnej c.o. + went	°C	80/60
Przepływ wody instalacji c.o.	m ³ /h	6,8
Przepływ wody instalacji wentylacji	m ³ /h	
Temperatura ccw	°C	
Temperatura zimnej wody	°C	
Strata ciśnienia w przewodach cyrkulacji	kPa	
Max ciśnienie dyspozycyjne przed węzłem	wypełnia PEC	
Min ciśnienie dyspozycyjne przed węzłem	wypełnia PEC	
Ciśnienie dyspozycyjne instalacji c.o.	kPa	60
Ciśnienie statyczne	kPa	180
Ciśnienie dopuszczalne instalacji c.o.	kPa	400
Całkowita pojemność instalacji c.o.	m ³	1,3
Pojemność zasobnika ciepła	m ³	
Całkowita pojemność instalacji wentylacji	m ³	

Energosystem Rybnik Sp. z o.o.

Podane dane wg dokumentacji technicznej ul. Jankowicka 23/25 Rybnik
wykonanej w ..2021.....roku przez

mgr inż. Leszek Cygan

Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociagowych i kanalizacyjnych
Nr ewid. SLK/2089/POOS/08

Podpisy

2021-04, dn. Rybnik