

dla obiektu SU. EIZBIETY 6 GLINICE

Podane dane wg dokumentacji technicznej
wykonanej w roku przez Hojciech Zylozdri

mgr inż. Wojciech Rylowski
Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
ciepłowniczych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociągowych i kanalizacyjnych
Nr ewid. SLK/5450/PW05/14

Wojciech Zymla

DANE DO DOBORU URZĄDZEŃ WĘZŁA CIEPLNEGO

dla obiektu OPOLSKA 13 GLIWICE

		jednostka	wielkość
Obliczeniowe sumaryczne zapotrzebowanie ciepła		kW	75
Zapotrzebowanie ciepła	co	kW	75
	ccw	kW	—
	wentylacja	kW	—
	inne potrzeby	kW	—
Obliczeniowa temperatura wody sieciowej - zima		wypełnia PEC	135/75 °C
Obliczeniowa temperatura wody sieciowej - lato		wypełnia PEC	55/35 °C
Sumaryczny obliczeniowy przepływ wody sieciowej		m ³ /h	
Przepływ wody sieciowej dla co		m ³ /h	
Przepływ wody sieciowej dla wentylacji		m ³ /h	
Przepływ wody sieciowej dla c.w.u. - zima		m ³ /h	
Przepływ wody sieciowej dla c.w.u. - lato		m ³ /h	
Obliczeniowa temperatura wody instalacyjnej c.o.+ went		°C	80/60
Przepływ wody instalacji c.o.		m ³ /h	3
Przepływ wody instalacji wentylacji		m ³ /h	—
Temperatura ccw		°C	—
Temperatura zimnej wody		°C	—
Strata ciśnienia w przewodach cyrkulacji		kPa	—
Max ciśnienie dyspozycyjne przed węzłem		wypełnia PEC	
Min ciśnienie dyspozycyjne przed węzłem		wypełnia PEC	
Ciśnienie dyspozycyjne instalacji c.o.		kPa	23 kPa BEZ OPORU WYMIENNIKA
Ciśnienie statyczne		kPa	120
Ciśnienie dopuszczalne instalacji c.o.		kPa	600
Całkowita pojemność instalacji c.o.		m ³	0,65
Pojemność zasobnika ciepła		m ³	—
Całkowita pojemność instalacji wentylacji		m ³	—

Podane dane wg dokumentacji technicznej
wykonanej w 2021 roku przez Wojciech Zylinski

Scyf.ochrona dn. 20.05.2021

Podpisy

mgr Inż. Wojciech Rylowski
Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
ciepłowniczych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociągowych i kanalizacyjnych
nr wid. SLK/5450/PW05/14

Wojciech Zylinski