



NUMER OBWODU	–	–	–		RW/G1	RW/o1	RW/AKPiA
ILOŚĆ ELEMENTÓW	–	1	1		1	1	1
MOC ZAINSTALOWANA [W]	4000	–	–		200	100	–
TYP PRZEWODU	YDYżo 3x4	3x(LgY 1x16)	3x(LgY 1x2,5)		YDYżo 3x2,5	YDYżo 3x1,5	YDYżo 3x2,5
NAZWA ODBIORNIKA	Człon zasilający	Ogranicznik przeciwprzepięciowy	Lampki kontrolne		Gniazdo wtykowe 1-fazowe	Oprawa oświetleniowa	Szafka AKPiA
LOKALIZACJA ODBIORNIKA	RW	RW	RW				

Uwagi:
1. Połączenia obwodów zewnętrznych należy wykonać przy zastosowaniu dławnic i listew zaciskowych.
2. W rozdzielnicy należy pozostawić 30% rezerwę wolnego miejsca na przyszłą rozbudowę.
3. Kabel zasilający należy wprowadzać od dołu. Odbiory należy wyprowadzać od góry.
4. Rozdzielnicę należy wyposażyć w zamek z kluczem oraz czytelny schemat strukturalny.
5. Obudowa natynkowa IP65, IK09, II kl., UV, zamykana na klucz, ilość modułów: 24

Napięcie sieci: 400/230V 50Hz
Układ sieci: TN-C-S
System ochrony przeciwporażeniowej:
Samoczynne wyłączenie zasilania.

Oznaczenia literowe stosowane
na schematach rozdzielnic elektrycznych

3Q	–	rozłącznik izolacyjny
1F	–	rozłącznik bezpiecznikowy
2F	–	wyłącznik nadprądowy
FI	–	wyłącznik różnicowoprądowy

4 BLUE Wojciech Rylowski
http://www/4blue.com.pl
41-605 Świętochłowice ul.E.Imieli 13

INWESTOR
Wspólnota Mieszkaniowa w Gliwicach przy ul. Opolskiej 19
44-100 Gliwice ul. Opolskiej 19

JEDNOSTKA PROJEKTOWA
4 BLUE Wojciech Rylowski
41-605 Świętochłowice ul. E.Imieli 13

TEMAT OPRACOWANIA
PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY DOSTOSOWANIA POMIESZCZENIA TECHNICZNEGO NA WYMIENNIKOWNIĘ W CELU PODŁĄCENIA DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ PEC NIERUCHOMOSCI PRZY UL. OPOLSKIJ 19 W GLIWICACH

PROJEKTANT
Antoni Szczotka 40/92 B-B

OPRACOWANIE
mgr inż. Wojciech Rylowski

NAZWA RYSUNKU
Rozdzielnica elektryczna RW - schemat strukturalny

DATA	NR RYSUNKU	SKALA
04.2021	**E-03**	----------

A3