



## Rzut piwnicy.

- zasianie instalacji c.o. — 80°C
- - - powrót z instalacji c.o. — 60°C
- █ grzejnik panelowy instalacji c.o.
- ① — ⑤ — podejścia instalacji c.o. do mieszkań portieru
- Ⓟ — pion części wspólnej instalacji c.o. klatki nr 1
- Ⓟ — pion części wspólnej instalacji c.o. klatki nr 3
- ▨ — szafka układu pomiarowego

<b>"INTERNAL-COMPLEX s.c. Gliwice</b>		44-100 Gliwice ul. Pl. Piastów 6a, tel.667-667-521	
Temat: Projekt wewnętrznej instalacji c.o. zasilanej z miejskiej sieci ciepłowniczej oraz adaptacji pomieszczenia piwnicznego na wyominikowane w budynku przy ul. Wojskiego 1-3 w Gliwicach			
Opiekł		Budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Wojskiego 1-3 w Gliwicach	
Tytuł rysunku		Instalacja c.o. 80°C / 60°C RZUT PIWNICY.	
Funkcja		Nazwisko nr. upr. Specjalność Podpis	
Projektował		inż. Z. Nosiadek 11181 instalacji inżyniering	
Opracował		inż. M. Nosiadek	
Sprawdził		Nr rys. 1-2	
		Data 04.2021	
		Skala 1:50	
		Stadium PW	
		Nr umowy	



ERROR: syntaxerror  
OFFENDING COMMAND: --nostringval--

STACK:

/Title  
( )  
/Subject  
(D:20210804083237+02'00')  
/ModDate  
( )  
/Keywords  
(PDFCreator Version 0.9.5)  
/Creator  
(D:20210804083237+02'00')  
/CreationDate  
(Slawek)  
/Author  
-mark-