

DANE DO DOBORU URZĄDZEŃ WĘZŁA CIEPLNEGO

dla obiektu: budynek mieszkalny w Gliwicach przy ulicy S. Mastalerza 6-8-10

		jednostka	wielkość
Obliczeniowe sumaryczne zapotrzebowanie ciepła		kW	65,6
Zapotrzebowanie ciepła	co	kW	65,6
	ccw	kW	
	wentylacja	kW	-
	inne potrzeby	kW	-
Obliczeniowa temperatura wody sieciowej - zima		wypełnia PEC	135/75 °C
Obliczeniowa temperatura wody sieciowej - lato		wypełnia PEC	65/35 °C
Sumaryczny obliczeniowy przepływ wody sieciowej		m³/h	
Przepływ wody sieciowej dla co		m³/h	
Przepływ wody sieciowej dla wentylacji		m³/h	
Przepływ wody sieciowej dla c.w.u. - zima		m³/h	
Przepływ wody sieciowej dla c.w.u. - lato		m³/h	
Obliczeniowa temperatura wody instalacyjnej c.o.+ went		°C	80/60
Przepływ wody instalacji c.o.		m³/h	2,90
Przepływ wody instalacji wentylacji		m³/h	-
Temperatura ccw		°C	-
Temperatura zimnej wody		°C	-
Strata ciśnienia w przewodach cyrkulacji		kPa	-
Max ciśnienie dyspozycyjne przed węzłem		wypełnia PEC	
Min ciśnienie dyspozycyjne przed węzłem		wypełnia PEC	
Ciśnienie dyspozycyjne instalacji c.o.		kPa	21,8
Ciśnienie statyczne		kPa	120,0
Ciśnienie dopuszczalne instalacji c.o.		kPa	300,0
Całkowita pojemność instalacji c.o.		m³	0,75
Pojemność zasobnika ciepła		m³	-
Całkowita pojemność instalacji wentylacji		m³	-

Podane dane wg dokumentacji technicznej
wykonanej w lipcu 2020 roku przez Eko-Wilmar Sp. z o.o.

.....,dn.....

Podpisy