

EKO-WILMAR Sp. z o.o. Gliwice	P.B-W. Budynek mieszkalny w Gliwicach ul. Mastalerza 10 Adaptacja pomieszczenia na potrzeby węzła cieplnego. Roboty instalacyjne.	W-22/20/WM-IS str. 1/ 1 stron
	Wykaz materiałów	Wykonała: G. Wilk Data: 08.2020

Poz.	Ilość	Wyszczególnienie	Masa, kg		Materiał	Producent, dystrybutor, uwagi
			Jedn.	całkowita		
1.	1	Zawór czerpalny z końcówką do węża G1/2"				
2.	1	Zawór odcinający gwint. 1/2"				
3.	1	Wodomierz np. firmy METRON typ JS-0,6				
4.	1	Zlew techniczny (lub umywalka) szer. 50cm z syfonem				
5.	1 kpl.	Kratka wentylacyjna 200x160 (lub siatka o oczkach 10x10mm) - 2 szt.				wentylacja nawiewna
6.	1	Kratka wentylacyjna PVC 140x200 + kanał wentylacyjny z bl. ocynkowanej 140x200 - prostka L= 1,5mb				wentylacja wywiewna
7.	1	Pompa zatapialna firmy GRUNDFOS typ KP150-A1 z klapą zwrotną, długość kabla 3m				
8.	mb	Rury kanalizacyjne PVC do połączeń na gumowe pierścienie uszczelniające Ø 32 - 1mb + kształtki wg obmiaru				
9.	10 mb	Rura SDR11 PN10 PPØ16x1,6 + kształtki wg obmiaru				w.z.
10.	10mb	Izolacja rur w.z. otulinami z pianki poliuretanowej gr. 6mm				
11.	1	Zawór gwintowany DN15 PN10 +dwuzłączka				
12.	1	Zawór gwintowany DN32 PN10 +dwuzłączka				
13.	12mb	Rura przewodowa ze szwem ocynkowana DN32				Rura tłoczna pompy
14.	1mb	Rura PVC Ø50				Oslona rury tłocznej
15.	1mb	Peszel Ø40				Oslona kabla pompy
16.	1kpl	Stacja Wymienników Ciepła firmy DANFOSS typ DSE 1 FLEX F co 19/11 (typ odpowiada numerowi obliczeń).				